

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к порядку проведения мониторинга доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов
и других маломобильных групп населения

**ПАСПОРТ
ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ**

1. Информация об объекте

Наименование: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 24 станицы Раевской муниципального образования город Новороссийск

Место нахождения (адрес): 353983, Краснодарский край, г.Новороссийск, ст. Раевская, ул.Красная,40

Форма собственности объекта: муниципальная

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 24 станицы Раевской муниципального образования город Новороссийск Директор Н.В. Глазунова
ИНН 2315078269 КПП 231501001 ОГРН 1022302387909 тел. 8(8617) 270-138

Количество этажей здания 2, этаж расположения объекта 1-2.

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
2.1. Участки и территории				
Вход на территорию:				

¹ Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

² К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 4.1.7; 5.1.4
- высота порога или перепад у калитки	К	не более 1,4 - 1,5 см.	Соответствует	п. 4.1.8; 5.1.4
Лестница на входе на территорию:			Отсутствует	Не требуется
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.		п. 4.1.12
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.		п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие		п. 4.1.12
- поручни по обеим сторонам на высоте 90 см.	О, С	наличие		п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- рельефная тактильная полоса за 0,8– 0,9 м. перед маршем вверх и вниз шириной 0,3–0,5 м.	С	наличие		п. 4.1.12
- контрастная окраска краевых ступе- ней	С	наличие		п. 4.1.12
Пандус, дублирующий лестницу на входе на территорию:	К	наличие	Отсутствует	п. 4.1.14 Не требуется
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.		п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)		п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.		п. 4.1.15
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие		п. 4.1.15
- на высоте	К	0,7 м.		п. 4.1.15

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- на высоте	О	0,9 м.		п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.		п. 4.1.15
Автостоянка			Отсутствует	Не требуется
Количество мест для транспорта инва- лидов	О, С, Г, К	не менее 10% (но не менее 1)		п. 4.2.1
В том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером 6,0 x 3,6 м.	К	5%		п. 4.2.1; п. 4.2.4; рис. Д.6
Расстояние от мест для транспорта ин- валидов до входа в здание	К, О	не более 50 м.		п. 4.2.2
Обозначение места специальным зна- ком:				
- на поверхности покрытия стоянки	О, С, Г, К	наличие		п. 4.2.1; рис. Д.6
- на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не ме- нее 1,5 м.	О, С, Г, К	наличие		п. 4.2.1; рис. Д.6
Съезд/заезд с тротуара на парковку:				
- ширина	К	не менее 1,0 м.		рис. Д.5
- уклон	К	не более 10%		п. 4.1.8
- перепад высот в месте съезда	К	не более 1,5 см.		п. 4.1.8
Путь к входу в здание:				
- указатели направления движения	К	наличие	Имеются	п. 4.1.3
- ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 4.1.7
- продольный уклон пути движения	К	не более 5%	Соответствует	п. 4.1.7

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- высота бордюра по краям пешеходно- го пути	С	не менее 5,0 см.	Соответствует	п. 4.1.8
Открытая лестница:			Отсутствует	Не требуется
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.		п. 4.1.12
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.		п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие		п. 4.1.12
- поручни по обеим сторонам на высоте 90 см.	О, С	наличие		п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- рельефная тактильная полоса за 0,8– 0,9 м. перед маршем вверх и вниз шириной 0,3-0,5 м.	С	наличие		п. 4.1.12
- контрастная окраска краевых ступе- ней	С	наличие		п. 4.1.12
Пандус, дублирующий открытую ле- стницу:	К	наличие	Отсутствует	п. 4.1.14 Не требуется
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.		п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)		п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.		п. 4.1.15
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие		п. 4.1.15
- на высоте	К	0,7 м.		п. 4.1.15
- на высоте	О	0,9 м.		п. 4.1.15

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.		п. 4.1.15
2.2. Вход				
Лестница на входе наружная:				Примечание: Оборудовать рельефную тактильную полосу за 0,8–0,9 м. перед маршем вверх и вниз шириной 0,3-0,5 м.
- поручни по обеим сторонам	О, С	наличие	Отсутствуют	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- поручни на высоте	О, С	90 см.	Не соответствует	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.	Соответствует	п. 4.1.12
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	Соответствует	п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	Имеется	п. 4.1.12
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе:	К	наличие	Имеется	п. 4.1.14
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	Не соответствует	п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	Не соответствует	п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 х 1,5 м.	Соответствует	п. 4.1.15
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие	Имеются	п. 4.1.15
- непрерывная поверхность по всей длине	К, О	наличие	Соответствует	п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- на высоте	К	0,7 м.	Не соответствует	п. 4.1.15
- на высоте	О	0,9 м.	Не соответствует	п. 4.1.15 0,7 м.
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	Соответствует	п. 4.1.15
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)	К	наличие	Отсутствует	п. 4.1.14; п. 5.2.13 Не требуется
Входная площадка				
Размер входной площадки:				
- при открывании двери наружу	К	не менее 1,4х2,0 или 1,5х1,85 м.	Соответствует	п. 5.1.3
- при наличии пандуса	К	не менее 2,2 х 2,2 м.	Соответствует	п. 5.1.3
Нескользящее покрытие	К, О, С	наличие	Отсутствует	п. 5.1.3 Требуется
Дверь входная наружная:				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	Соответствует	п. 5.1.4
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Не соответству- ет	п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	Отсутствует	п. 5.1.5 Не требуется
Тамбур (глубина х ширина)	К	не менее 1,5 х 1,5 м.	Отсутствует	п. 5.1.7; рис. Д. 10 Не требуется
Дверь входная внутренняя:			Отсутствует	Не требуется
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.		п. 5.1.4

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.		п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие		п. 5.1.5
2.3. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) – этаж 1-2				
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	Соответствует	п. 5.2.1
Ширина прохода в помещении с обору- дованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 5.2.1
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помеще- ний на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 5.2.4
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	Не соответству- ет	п. 5.2.4
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ:				
- на стенах	С	не более 10 см.	Соответствует	п. 5.2.7
- на отдельно стоящей опоре	С	не более 30 см.		п. 5.2.7
Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)				
Ступени ровные с шероховатой по- верхностью	О, С	наличие	Имеется	п. 5.2.9
Поручни с двух сторон лестницы	О, С	наличие	Не соответству- ет	п. 5.2.15 Примечание: с одной стороны поручни
Поручни на высоте	О, С	90 см.	Соответствует	п. 5.2.15
Горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием	С, О	не менее 30 см.	Соответствует	п. 5.2.10

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Тактильные указатели на поручнях лестниц	С	наличие	Отсутствует +	п. 5.2.16 Требуется <i>всп.</i>
Тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей вверх и вниз	С	наличие	Отсутствует +	п. 5.2.10 Требуется <i>всп.</i>
Различный цвет ступеней и площадок перед ними	С	наличие	Имеется	п. 5.2.12
Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу (в зону оказания услуги):			Отсутствует	Требуется
- высота одного подъема	К, О	не более 0,8 м.		п. 5.2.13
- уклон (отношение высота / длина)	К, О	не более 1/20 (5%)		п. 5.2.13
- уклон при перепаде высот 20 см. и менее	К, О	не более 1/10 (10%)		п. 5.2.13
- горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 х 1,5 м.		п. 5.2.13
Поручни вдоль обеих сторон пандуса:	К, О	наличие		п. 5.2.15
- на высоте	К	0,7 м.		п. 5.2.15
- на высоте	О	0,9 м.		п. 5.2.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.		п. 5.2.15
- горизонтальное завершение поручня вверх и вниз с не травмирующим окончанием	К, С, О	не менее 30 см.		п. 5.2.15
Различный цвет поверхности пандуса и площадок перед ним (или световые ленты)	С	наличие		п. 5.2.14
Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу, при перепаде высот более 3,0	К, О	наличие	Отсутствует	п. 5.2.13 Требуется

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
М.				
Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги):				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	Соответствует	п. 5.1.4
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	Отсутствует	п. 5.1.5 Не требуется
Лифт пассажирский к зоне оказания услуги:			Отсутствует	Не требуется
- габариты кабины (глубина x ширина)	К	не менее 1,5 x 1,7 м.		п. 5.2.18
- ширина дверного проема кабины (в свету)	К	не менее 0,95 м.		п. 5.2.18
- тактильные средства информации на кнопках управления лифта	С	наличие		п. 5.2.20; п. 5.4.2.2 ГОСТ Р 51631-2008
- тактильные указатели уровня этажа у каждой двери лифта	С	наличие		п. 5.2.20
- напротив выхода из лифта цифровое контрастное обозначение этажа на высоте 1,5 м. размер не менее 10 см.		наличие		п. 5.2.20
2.4. Зона оказания услуги³ – этаж 1-2				
Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.			Актный зал	
Количество мест для инвалидов-колясочников	К	не менее 1%	Отсутствует	п. 7.1.7 Требуется
Размер места для инвалида-				

³ При оценке состояния доступности на объекте мест обслуживания необходимо учитывать положения пункта 7.1.2 СП 59.13330.2012 о возможных вариантах форм обслуживания (вариант «А» или вариант «Б»).

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
колясочника:				
- при доступе сбоку	К	0,55 x 0,85 м.		п. 7.1.7
- при доступе спереди или сзади	К	1,25 x 0,85 м.		п. 7.1.7
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более 0,85 м.		п. 7.1.9
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м.		п. 7.1.9
Предприятия торговли			Отсутствует	Не требуется
Высота поверхности столов, прилавков, касс и т.п.	К	не более 0,85 м.		п. 7.4.1
Глубина полок	К	не более 0,5 м.		п. 7.4.1
Количество доступных расчетно- кассовых постов	К	не менее 1		п. 7.4.2
Ширина прохода у расчетно-кассовых постов	К	не менее 1,1 м.		п. 7.4.2
Предприятия питания			Столовая	
Ширина проходов	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 7.4.7
Стол высотой не менее 0,65-0,7 м.	К	не менее 1	Соответствует	п. 7.4.7
Секция стойки бара ширина 1,6 м., вы- сота 0,85 м. и свободное пространство для ног 0,75 м.	К	наличие	Отсутствует	п. 7.4.7 Не требуется
Гостиницы, пансионаты, санатории и т.д.			Отсутствует	Не требуется

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Часть стойки-барьера регистрации (В х Ш)	К	не менее 0,85 х 1,0		п. 7.1.9
Количество номеров для инвалидов	К, О, С, Г	5%		п. 6.3.1
Входная дверь в номер:				
- ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.		п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	К	не более 1,4 см.		п. 5.1.4
Свободное пространство в номере	К	диаметр не менее 1,4 м.		п. 6.3.1
Туалет в номере (на этаже):				
- ширина дверного проема	К	не менее 0,8 м.		п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	К	не более 1,4 см.		п. 5.1.4
- пространство для размещения кресла- коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.		п. 5.3.3; рис. Д. 11
- пространство для разворота кресла- коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.		п. 5.3.3; рис. Д. 11
- откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие		п. 5.3.3; рис. Д. 11
Обслуживание в кабинете:				
- ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 5.1.4
- ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 5.2.2
- стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	Соответствует	п. 7.1.9

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 x 0,49 м.	Соответствует	п. 7.1.9
- пространство для разворота кресла- коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	Соответствует	п. 5.2.2
2.5. Санитарно-гигиеническое помещение – этаж 1				
Доля доступных кабин уборных от об- щего количества	К	7% (но не менее 1)	Отсутствует	п. 5.3.2 Требуется
Знак доступности кабины для инвали- дов	К	наличие	Отсутствует	п. 5.3.6 Требуется
Размер кабины (ширина x глубина)	К	не менее 1,65 x 1,8 м.	Не соответству- ет	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.	Не соответству- ет	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Пространство для размещения кресла- коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	Не соответству- ет	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Пространство для разворота кресла- коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	Не соответству- ет	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	Отсутствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11 Требуется
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	Отсутствует	п. 5.3.6 Требуется
2.6. Средства информации – этаж 1-2				
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, С, Г	наличие	Отсутствует	п. 5.5.1 Требуется
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со сто- роны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублирование рельефными знаками таб 5 рис 14	К, С, Г	наличие	Отсутствует +	п. 5.5.8 Требуется вып.

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте	К, С, Г	от 1,5 до 4,5 м.	Имеются	п. 5.5.4; 5.5.6
Речевые информаторы	С	наличие	Отсутствует	п. 5.5.3; 5.5.4 Не требуется
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г	наличие	Отсутствует	п. 5.5.3; 5.5.4 Не требуется

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории	+	+	+	#
Вход	-	-	-	#
Пути движения	-	-	-	#
Зона оказания услуги	-	+	+	#
Санитарно-гигиеническое помещение	-	-	#	#
Средства информации	-	+	-	-

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
Объект доступен					
Объект недоступен	X	X	X	X	X

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
--------------------------------	-----------------------------------

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	Соответствует, не требует приспособления.
Вход	Оборудовать лестницу на входе наружную рельефной тактильной полосой за 0,8–0,9 м. перед маршем вверх и вниз шириной 0,3-0,5 м. Оборудовать пандус, дублирующий наружную лестницу на входе: длину марша пандуса не более 9,0 м., уклон пандуса (высота / длина) не более 1/20 (5%). Оборудовать поручни пандуса: вдоль обеих сторон нижняя на высоте 0,7, а верхняя на высоте 0,9м. Оборудовать дверь входную наружную высоту порога двери не более 1,4 см.
Пути движения	Оборудовать высоту порогов или перепад высот не более 1,4 см. Оборудовать лестницу внутреннюю (в зону оказания услуги) поручнями с двух сторон лестницы на высоте 90 см. с горизонтальным завершением поручня вверх и вниз с не травмирующим окончанием не менее 30 см., тактильные указатели на поручнях лестниц, тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей вверх и вниз. Оборудовать пандус, дублирующий внутреннюю лестницу или подъемное устройство с 1 на 2 этаж.
Зона оказания услуги	Оборудовать в актовом зале количество мест для инвалидов-колясочников не менее 1%.
Санитарно-гигиеническое помещение	Оборудовать санитарно-гигиеническое помещение выделить долю доступных кабин уборных от общего количества 7% (но не менее 1); знак доступности кабины для инвалидов; размер кабины (ширина x глубина) не менее 1,65 x 1,8 м.; ширина двери кабины не менее 0,9 м.; пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом не менее 0,75 м.; пространство для разворота кресла-коляски диаметр не менее 1,4 м.; откидные опорные поручни, штанги; систему тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом
Средства информации	Оборудовать обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения. Оборудовать информацию о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублирование рельефными знаками.

«18» Ноября 2014г.
Дата составления Паспорта
Специалист 1 разряда
Должность лица, составившего Паспорт



подпись

Н.Ю. Корытная
Ф.И.О.

